

16.03.2017 № 51100-02-0164

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю управления  
архитектуры и градостроительства  
Мэрии г.о. Тольятти  
А.А. Шишкину  
ул. Победы, 52, Самарская область,  
г.Тольятти, 445017

ТУ

### Технические условия

Заказчик: Мэрия г.о. Тольятти

Объект: Объект торговли, расположенный по адресу: относительно ориентира:  
г.Тольятти, Центральный район, Автозаводское шоссе, 22, КН 63:09:0301136:1057

Подключение возможно: от III магистрали ТoTЭЦ

Точка подключения: существующая тепловая камера III-ТК-18

Максимальная нагрузка в точке подключения: данные отсутствуют; расчётный  
(укрупненный) размер нагрузки составляет: 0,23 Гкал/час

Срок подключения объекта к тепловым сетям: данные отсутствуют, в соответствии со  
сроком действия настоящих технических условий условно: 2020 год.

Срок действия технических условий – 3 года.

Подключение перспективных нагрузок от III магистрали ТoTЭЦ возможно после  
строительства повысительной насосной станции.

Для подключения указанного объекта необходимо также выполнить следующие  
мероприятия:

- реконструкцию тепловой камеры III-ТК-18;
- строительство тепловой сети от III-ТК-18 до границы земельного участка  
подключаемого объекта строительства протяжённостью ориентировочно 100 м.

Технические условия выданы в соответствии с п. 10, 11 «Правил определения и  
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к  
сетям инженерно-технического обеспечения», утверждённых Постановлением  
Правительства РФ от 13.02.2006г. №83.

Договор о подключении будет оформлен в установленном порядке в соответствии  
с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к  
системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства  
Российской Федерации.

Главный инженер



А.А. Гришатов