

**Сведения о качестве воды, подаваемой абонентам
с использованием централизованных систем водоснабжения
хозяйственно-питьевого назначения и горячего водоснабжения на
территории городского округа Тольятти**

Общее количество проведенных проб в разводящих сетях и количество проб, выявивших несоответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, в 2018 г.				
в разводящих сетях питьевой воды			в разводящих сетях горячей воды	
Наименование	Всего проб, ед.	Нестандарт- ных, %	Всего проб, ед.	Нестандарт- ных, %
Химические исследования	13349	0	2400	0
Микробиологические исследования	7229	0	2400	0
Паразитологические исследования	28	0	-	-
Радиологические исследования	20	0	-	-

По оценке Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городском округе Тольятти питьевая вода, подаваемая в 2018 году населению городского округа доброкачественная, превышения нормативов по радиологическому признаку не выявлено, вспышек острых кишечных инфекций, связанных с водным фактором, в городе Тольятти в 2018 году не зарегистрировано.

Лабораторные исследования качества питьевой воды, подаваемой населению, проводились в порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также в порядке производственного контроля аккредитованными лабораториями водоснабжающих организаций городского округа Тольятти.